

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 03-6387-2000

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, Salinan Standar ini dibuat oleh BSN untuk
PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN (PUSJATAN) - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"

Spesifikasi kapur kembang untuk bahan bangunan

ICS 91.100.10

Badan Standardisasi Nasional

BSN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
1. Ruang Lingkup	1
2. Acuan	1
3. Definisi	1
4. Persyaratan Umum	1
5. Komposisi Kimia	1
6. Bahan Tersisa	1
7. Pengambilan Contoh, Pemeriksaan Dan Sebagainya	2
8. Metode Pengujian	2
Lampiran A : Daftar Istilah	2
Lampiran B : Lain-Lain	3
Lampiran C : Daftar Nama Dan Lembaga	5

1. Ruang Lingkup
Spesifikasi ini meliputi semua jenis kapur kembang seperti ; kapur pecah, kapur butir, kapur bongkah, kapur gumpal dan kapur bubuk untuk bahan bangunan.

2. Acuan

- ASTM C 5-79 Standard Specification for Quicklime for Structural Purposes.
- ASTM C. 25 Test Methods for Chemical Analysis of Limestone, Quicklime, and Hydrated Lime.
- ASTM C. 51 Terminology Relating to Lime and Limestone (As Used by the Industry).
- ASTM C. 110 Test Methods for Physical Testing of Quicklime, Hydrated Lime, and Limestone.
- ASTM E. 11 Specification for Wire-Cloth Sieves for Testing Purposes.
- Pd T-06-1999-03 Tata Cara Pengambilan Contoh Uji, Pemeriksaan, Pengemasan dan Penandaan Batu Gamping, Kapur Serta Produk Kapur.

3. Pengertian

Bila tidak ada istilah khusus, maka pengertian dalam spesifikasi ini, mengacu pada terminologi tata cara yang berhubungan dengan kapur dan batu kapur (seperti yang digunakan untuk industri) ASTM C. 51.

4. Persyaratan Umum

- 4.1 Kapur kembang harus dipadamkan dan didiamkan dulu sesuai petunjuk pabrik. Hasilnya yang berupa kapur kental (dempul) harus disimpan sampai dingin.
- 4.2 Kapur kental disiapkan menurut Lampiran B dan sesuai standar kekentalan metode pengujian ASTM C 110.
- 4.3 Kapur kental yang disiapkan seperti di atas harus mempunyai nilai plastisitas tidak kurang dari 200.

5. Komposisi Kimia

Kapur kembang harus sesuai dengan persyaratan komposisi kimia dihitung berdasarkan berat kering oven sebagai berikut :

	Kapur Kalsium	Kapur Magnesium
Kalsium oksida, minimum %.	75	-
Magnesium oksida, minimum %.	-	20
Kalsium dan Magnesium oksida, minimum. %.	95	95
Silika, Alumina dan oksida besi, maksimum. %.	5	5
Carbondoksida, Maksimum :		
• Jika contoh uji diambil dari pabrik.	3	3
• Jika contoh uji diambil dari tempat lain.	10	10

6. Bahan Tersisa

Bahan tersisa kapur kembang tidak boleh lebih besar dari 15% dari berat awal.

7. Pengambilan Contoh, Pemeriksaan Dan Sebagainya
 - 7.1 Pengambilan contoh uji, pemeriksaan, penolakan, pengujian kembali, pengepakan dan penandaan harus dilakukan sesuai dengan Pd F-06-1999-03 Tata Cara Pengambilan Contoh Uji, Pemeriksaan, Pengemasan dan Penandaan Batu Gamping, Kapur Serta Produk Kapur.
 8. Metode Pengujian
 - 8.1 Persyaratan kimia harus sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Metode Pengujian ASTM C. 25.
 - 8.2 Persyaratan plastisitas dan bahan tersisa harus sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Metode Pengujian ASTM C. 110.

Lampiran A

Daftar Istilah

kapur kembang	:	<i>quick lime</i>
kapur kental	:	<i>lime patty</i>
kapur pecah	:	<i>crushed lime</i>
kapur butir	:	<i>granular lime</i>
kapur bongkah	:	<i>ground lime</i>
kapur gumpal	:	<i>lump lime</i>
kapur bubuk	:	<i>pulverized lime</i>
bahan tersisa	:	<i>residu</i>
Direndam	:	Sliek

Lampiran B

(INFORMASI YANG TIDAK MENGIKAT) PEMADAMAN DAN PENYIAPAN KAPUR KENTAL

I. Pendahuluan

1. Kapur kental harus dipadamkan dulu sebelum digunakan untuk bahan bangunan.

Karena cara pemadaman merupakan faktor penting untuk menentukan kualitas dari hasil akhir, berikut petunjuk untuk persiapan kapur kental, bukan bagian dari spesifikasi, tapi merupakan petunjuk keamanan bagi pengguna.

2. Jenis kapur dibedakan berdasarkan perlakunya terhadap air.

Pengawasan pelaksanaan pemadaman akan berguna untuk menjamin hasil kapur kental yang optimal untuk mendapatkan cara pemadaman kapur kembang dalam jumlah yang besar, cara yang paling aman adalah melihat perilakunya melalui percobaan pemadaman dengan jumlah kapur sedikit.

Mengingat banyaknya perbedaan jenis kapur walupun dalam merk yang sama dan faktor cuaca menjadi pertimbangan pada saat pengujian, sebaiknya percobaan pemadaman dilakukan untuk setiap tumpukan tanpa melihat merknya.

II. Klasifikasi Kapur

1. Letakkan dua atau tiga kepala kapur / butiran kapur dalam ember. Tambah air secukupnya sampai terendam, catat lama waktu proses pemadaman dimulai, ketika gumpalan mulai merekah/hancur. Temperatur air yang digunakan untuk pengujian dan pemadaman harus sama.
2. Waktu dimulainya pemadaman > 5 menit disebut pemadaman cepat, 5 sampai 30 menit disebut pemadaman sedang, > 30 menit disebut pemadaman lambat.

III. Petunjuk Pemadaman

Bila tidak ada petunjuk pabrik, pemadaman kapur kembang dilakukan sebagai berikut :

1. Kapur dengan pemadaman cepat :
 - Masukkan kapur ke dalam air sampai terendam, gunakan/pipa untuk mengalirkan air tambahan yang diperlukan.
 - Perhatikan, begitu uap timbul balikkan kapur, dan tambahkan air secukupnya untuk menghentikan penguapan.
 - Jangan ragu-ragu menggunakan air yang banyak untuk jenis kapur ini.
2. Kapur dengan pemadaman sedang :
 - Tambahkan air sehingga kapur setengah terendam.
 - Balikkan kapur apabila timbul uap.
 - Tambahkan sedikit air jika diperlukan untuk mencegah kapur menjadi kering dan merekah, jangan menambah air terlalu banyak dari yang dibutuhkan.
3. Kapur dengan pemadaman lambat :
 - Tambah air secukupnya hingga kapur menjadi lembab secara keseluruhan. Biarkan sampai terjadi reaksi.
 - Tambahkan air sedikit demi sedikit dengan hati-hati, jangan sampai kapur mendingin akibat air yang ditambahkan.